



elletipi s.r.l.
Via Modena, 107 / 109 - 44100 FERRARA
Tel. 0532.56771 - Telefax 0532.56119
Partita IVA e Codice Fiscale n. 00174600387
e-mail: elletipi@sestantenet.it



COMMITTENTE: CHIMIVER PANSERI S.r.l.
INDIRIZZO: via Bergamo,1401 - Pontida (BG)

CAMPIONE: "PRYMER PUB 77"

Commessa n° 851/00
PROT.N. LAB/632/00 rev.0 del 03/08/00

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA PRESSIONE IDROSTATICA INVERSA - UNI 8298 parte 8

Campione	prova n.	Durata prova (ore)	Pressione (kPa)	Alterazioni
"PRYMER PUB 77"	1	72	50	nessuna
"PRYMER PUB 77"	2	72	100	nessuna
"PRYMER PUB 77"	3	72	250	nessuna

Al termine di ciascun ciclo di prova non si è verificato alcun passaggio di acqua.

NOTE:

Provini confezionati in laboratorio secondo scheda tecnica.
Prodotto monocomponente applicato in 3 mani da 300 g/m² cadauna a distanza di 4 e 24 ore l'una dall'altra.

I campioni sono stati sottoposti per 72 ore consecutive alla pressione di 50-100 e 250 kPa applicata sulla superficie opposta a quella rivestita sulla base di quanto previsto dalla norma UNI 8298 parte 8

Codice interno strumentazione utilizzata : 335

ELLETIPI S.r.l.
LABORATORIO PROVE MATERIALI
Aut. Min. ai sensi della legge n° 1086/71
Decreto n° 25065 del 30/07/84

Il Direttore del laboratorio
Ing. Claudio Bratti

Il tecnico di laboratorio
p.i. Paolo Bet